



元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 中正國民小學
委託編號： YZ1130C2501
報告編號： C1132501-1~-7

備註：

1. 本樣品報告共8頁不得分離使用。
2. 低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
3. 本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)

實驗室主管：

王昭燕



無機檢測類

報告簽署人：

FOI-04

黃秋貞



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中正國民小學
委託者地址：桃園市中壢區榮民路 329 號
受檢單位：中正國民小學
行業別：學校
採樣地點：教務處
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2501
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年06月11日10時32分
收樣時間：113年06月11日
報告日期：113年06月26日
報告編號：C1132501-1

樣品報告編號		C1130611AI				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中正國民小學
委託者地址：桃園市中壢區榮民路 329 號
受檢單位：中正國民小學
行業別：學校
採樣地點：六年六班
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2501
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年06月11日10時37分
收樣時間：113年06月11日
報告日期：113年06月26日
報告編號：C1132501-2

樣品報告編號		C1130611AJ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中正國民小學
委託者地址：桃園市中壢區榮民路 329 號
受檢單位：中正國民小學
行業別：學校
採樣地點：五年七班
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2501
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年06月11日10時41分
收樣時間：113年06月11日
報告日期：113年06月26日
報告編號：C1132501-3

樣品報告編號		C1130611AK				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0 , 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中正國民小學
 委託者地址：桃園市中壢區榮民路 329 號
 受檢單位：中正國民小學
 行業別：學校
 採樣地點：自然教室(二)
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2501
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年06月11日10時45分
 收樣時間：113年06月11日
 報告日期：113年06月26日
 報告編號：C1132501-4

樣品報告編號		C1130611AL				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0 , 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中正國民小學
委託者地址：桃園市中壢區榮民路 329 號
受檢單位：中正國民小學
行業別：學校
採樣地點：二年一班
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2501
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年06月11日10時50分
收樣時間：113年06月11日
報告日期：113年06月26日
報告編號：C1132501-5

樣品報告編號		C1130611AM				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中正國民小學
委託者地址：桃園市中壢區榮民路 329 號
受檢單位：中正國民小學
行業別：學校
採樣地點：一年七班
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2501
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年06月11日11時16分
收樣時間：113年06月11日
報告日期：113年06月26日
報告編號：C1132501-7

樣品報告編號		C1130611AO				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0 , 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 中正國民小學
委託編號： YZ1130C2501
報告編號： C1132501-8~-14

備註：

1. 本樣品報告共8頁不得分離使用。
2. 低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
3. 本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）



實驗室主管：

王昭燕

第1頁共8頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中正國民小學
委託者地址：桃園市中壢區榮民路 329 號
受檢單位：中正國民小學
行業別：學校
採樣地點：教務處
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2501
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年06月11日10時32分
收樣時間：113年06月11日
報告日期：113年06月26日
報告編號：C1132501-8

樣品報告編號		C1130611AI				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月11日 19時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中正國民小學
委託者地址：桃園市中壢區榮民路 329 號
受檢單位：中正國民小學
行業別：學校
採樣地點：六年六班
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2501
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年06月11日10時37分
收樣時間：113年06月11日
報告日期：113年06月26日
報告編號：C1132501-9

樣品報告編號		C1130611AJ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月11日 19時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中正國民小學	委託編號：	YZ1130C2501
委託者地址：	桃園市中壢區榮民路 329 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中正國民小學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年06月11日10時45分
採樣地點：	自然教室(二)	收樣時間：	113年06月11日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年06月26日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1132501-11
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130611AL				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月11日 19時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中正國民小學	委託編號：	YZ1130C2501
委託者地址：	桃園市中壢區榮民路 329 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中正國民小學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年06月11日10時50分
採樣地點：	二年一班	收樣時間：	113年06月11日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年06月26日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1132501-12
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130611AM				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月11日 19時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

樣品檢驗報告

委託單位：中正國民小學
委託者地址：桃園市中壢區榮民路 329 號
受檢單位：中正國民小學
行業別：學校
採樣地點：仁愛班
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2501
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年06月11日10時56分
收樣時間：113年06月11日
報告日期：113年06月26日
報告編號：C1132501-13

[illegible]

第7頁 共8頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中正國民小學	委託編號：YZ1130C2501
委託者地址：桃園市中壢區榮民路 329 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中正國民小學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月11日11時16分
採樣地點：一年七班	收樣時間：113年06月11日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月26日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132501-14
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130611AO				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月11日 19時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								